

7.6.4. Essai n°4 : carrelage

Nature du carrelage : Grès émaillé 8 mm collé au mortier colle (petit échantillon <1m²)

N° FDE :	22/0277
Réf. Essai	Config C
N° Essai	3
Date de l'essai :	24/06/22
Volume salle réception :	25 m³

Fréquence en Hz	L' _{nT} en dB
50	67,4
63	60,7
80	55,6
100	52,5
125	54,2
160	58,9
200	61,4
250	57,3
315	52,8
400	51,3
500	50,1
630	44,6
800	42,5
1000	40,8
1250	39,5
1600	36,8
2000	33,7
2500	33,9
3150	34,2
4000	28,5
5000	22,9
Classification ISO 717-2⁺	
L' _{nT,w}	50 dB
C ₁₁₀₀₋₂₅₀₀	1 dB
C ₁₅₀₋₂₅₀₀	5 dB

