

6.6.2. Essai n°2 : revêtement de sol PVC

Nature du revêtement de sol : PVC 3 mm (petit échantillon <1m²) en pose flottante

N° FDE :	22/0277
Réf. Essai :	Config B
N° Essai :	2
Date de l'essai :	23/06/22
Volume salle réception :	25 m³

Fréquence en Hz	L' _{nT} en dB
50	61,2
63	59,6
80	56,1
100	50,0
125	53,0
160	56,8
200	63,8
250	58,8
315	53,1
400	49,6
500	43,8
630	35,9
800	27,9
1000	16,7 (*)
1250	14,5 (*)
1600	10,3 (*)
2000	5,6 (*)
2500	3,1 (*)
3150	4,0 (*)
4000	5,6 (*)
5000	4,7 (*)
Classification ISO 717-2⁺	
L' _{nT,w}	49 dB
C _{L100-2500}	2 dB
C _{L150-2500}	4 dB



(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

(*) : Le niveau de pression mesuré est proche du niveau du bruit de fond ; Correction de 1,3 dB