

6.6.4. Essai n°4 : carrelage

Nature du carrelage : Grès émaillé 8 mm collé au mortier colle (petit échantillon <1m²)

N° FDE :	22/0277
Réf. Essai :	Config B
N° Essai :	4
Date de l'essai :	23/06/22
Volume salle réception :	25 m³

Fréquence en Hz	L' _{nT} en dB
50	68,8
63	61,0
80	56,3
100	51,9
125	53,3
160	58,0
200	66,1
250	61,5
315	55,3
400	53,6
500	51,2
630	46,0
800	44,8
1000	42,0
1250	40,9
1600	39,7
2000	37,7
2500	36,3
3150	34,8
4000	29,1
5000	23,8
Classification ISO 717-2⁺	
L' _{nT,w}	52 dB
C _{L100-2500}	2 dB
C _{L150-2500}	5 dB



(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise