

7.6.2. Essai n°2 : revêtement de sol PVC

Nature du revêtement de sol : PVC 3 mm (petit échantillon <1m²) en pose flottante

N° FDE :	22/0277
Réf. Essai :	Config C
N° Essai :	2
Date de l'essai :	24/06/22
Volume salle réception :	25 m³

Fréquence en Hz	L' _{nT} en dB
50	59,8
63	60,2
80	55,8
100	49,5
125	54,1
160	57,4
200	58,9
250	55,1
315	50,5
400	46,9
500	42,5
630	35,0
800	25,8
1000	17,1 (*)
1250	14,0 (*)
1600	9,8 (*)
2000	7,4 (*)
2500	5,0 (*)
3150	5,8 (*)
4000	6,2 (*)
5000	4,8 (*)
Classification ISO 717-2⁺	
L' _{nT,w}	47 dB
C _{L100-2500}	1 dB
C _{L150-2500}	5 dB



(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

(*) : Le niveau de pression mesuré est proche du niveau du bruit de fond ; Correction de 1,3 dB