

sonido de impacto estándar de acuerdo con la norma DIN EN ISO 10140-3

cliente Colegio fa Wissenschafte CCU Los recursos renovables - techos con vigas de madera

Revestimiento de suelo + 50 mm solado de cemento, m' = 120 kg / m²
 TS-aislamiento 30 WF STEICO mm therm establecido en escalonada, CP2, SD 30, m' = 5,2 kg / m²
 apelmazar 2 x 30 mm Fermacell cama nido de abeja en Fermacell de la regla maestra de nido de abeja, m' = 89,3 kg / m
 sofíto 22 mm tornillos de madera aglomerada (5 x 60), e s = 285 mm, m' = 13,3 kg / m²; 220 mm vigas 80/220, e = 625 mm; 200 mm Thermo yute 100, ρ = 34 kg / m³
 bajo la manta 140 mm altura de la suspensión, perchas "AMC acústica Super T-60 Syl 30 Tipo A" (5x6 piezas) atornillados a las vigas, e = 625 mm; Kreuzlattung de CD Perfiles acortado, e = 900/400 mm; ; 2 x 12,5 mm
 Atornillado GKF, a <510/170 mm; m' = 2 x 10,3 kg / m
 espesor total x0 mm
 gramaje ? kg / m²

examinador Bacher

observación 9,9 ° C; 60,9%; 955,4 hPa; h = 2943 mm, TZ 30/26 / xh

número de pedido 16000214 No hay hoja de medición. X37 fecha de inspección 01/10/2018
 Pruebas: DIN EN ISO 10140 Ruido rosa: Prüfschall Recibe filtro: filtros de tercio de octava
 Una superficie de referencia o = 10 m² volumen V e: 58,4 m³ Instrumento: 830 Nortronic

