

Indice di riduzione sonora secondo DIN EN ISO 10.140-2

cliente	Collegio fa Wissenschafte	UUT	Risorse rinnovabili - soffitti con travi a vista
Pavimentazione +	25 TE elemento Fermacell (e <250 mm 2 E 22 (2 x 12,5 mm GF), incollato nella battuta e avvitato mm) m '= 30.4 kg / m		
TS-isolamento	30 WF STEICO mm therm posato in sfalsata, CP2, SD 30, m '= 5,2 kg / mq		
appesantire	30 millimetri letto alveolare Fermacell Fermacell in massetto alveolare, m '= 45.4 kg / m		
intradosso	22 mm viti truciolari (5 x 60), e s = Ca. 285 mm m '= 13,3 kg / mq; 220 mm TRAVI 80/220, e = 625 millimetri; 200 millimetri di juta Thermo 100, p = 34 kg / mc		
sotto la coperta	140 millimetri altezza della sospensione, ganci "AMC acustico Super T-60 Syl 30 Tipo A" (5x6) pezzi avvitati sulle travi, e = 625 millimetri; Kreuzlattung da CD Profili ritagliato, e = 900/400 mm; ; 2 x 12,5 mm avvitato GKF, un <510/170 mm; m '= 2 x 10,3 kg / m		
spessore totale	492 millimetri		
grammatura	? kg / mq		
esaminatore	Bacher		

osservazione	12.2 ° C; 58,8%; 967.4 hPa; h = 2.949 millimetri, No. 53/49 / xh		
numero d'ordine	16000214	Nessun foglio di misurazione	data ispezione 2018/01/12
Test: DIN EN ISO 10140		Prüfschall: Pink Noise	Filtro di ricezione: filtri di terze ottava
superficie di prova S = 20,00 m²		volume V e: 58,4 m³	Strumento: Nortronic 830

